

Директору
ООО«Технологии Строительства»
ЕВСЕЙЧЕНКО В. В.

от 16.07. 2015г.

г. Ставрополь

ПРОТОКОЛ

испытания бетонной смеси с добавкой«ЭЛЕМЕНТ»
на водонепроницаемость.

Наименование материала:	Бетонная смесь с добавкой «ЭЛЕМЕНТ»
Предприятие изготовитель:	ООО«Технологии Строительства»
Место отбора образцов:	Технологическая линия
Наименование НТД по которому изготавливается материал	ТУ-5745- 001-85272668-201 кГидроизоляционная сухая растворная смесь ЭЛЕМЕНТ (ELEMENT). Технические условия»
Обозначение и наименования НТД по которому проводились испытания:	ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости», прибором «АГАМА-2В», Методика подготовки и испытания образцов на водонепроницаемость. ТУ-5745-001- 85272668-2011 «Гидроизоляционная сухая растворная смесь ЭЛЕМЕНТ (ELEMENT). Технические условия.
Дата изготовления образцов:	18.06.2015г
Испытания проводились:	Строительной лабораторией ООО«СТРОЙРЕСУРС»
Аттестационное свидетельство: выданное-	№ 2185 от 08.06.2015г Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ФБУ«Ставропольский ЦСМИИ»

Результаты испытания:

№№	Размеры образцов см.	Плотность бетона кг\м ³	Сопротивление бетона проникновению воздуха с\см ³	Марка бетона по водонепроницаемости
1.	15,0x15,0x15,0	2340	20.8	W 12
2.	15,0x15,0x15,0	2330	20.9	W 12
3.	15,0x15,0x15,0	2325	21.4	W 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: образцы-кубы из бетонной смеси с добавкой «ЭЛЕМЕНТ» по водонепроницаемости соответствует марке W- 12.

Начальник строительной лаборатории
ООО«СТРОЙРЕСУРС»



Гладких Л.П.